

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий *: КНМ 62220061000200894242 от 20.09.2021 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10966368>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС РОССИИ)

Главное управление МЧС России по Рязанской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11,

тел.: (4912) 28-04-28, электронная почта: gu@62.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Касимову,
Касимовскому, Пителинскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области**
(ОНД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

391300, Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, д. 4,

тел.: (49131) 2-28-05, электронная почта: ondkasimov@62.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам Рязанской области по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Нелина Александра Викторовича № 37 от «29» ноября 2022 года в период с «6» декабря 2022 года по «12» декабря 2022 года проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий Новодеревенского детского сада «Колокольчик» Молостова Наталья Анатольевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	1.	2.	3.	4.
1.	Оборудовать системой пожарной сигнализации чердачное помещение здания детского сада.	ч. 3 и ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п. 4.4, п. 4.8, п.п. 42 таблицы 3 - «Помещения» свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС РФ от 20.07.2020 N 539.	До 02.06.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Новодеревенским детским садом
«Колокольчик» Молостова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« 18 » декабрь 2022 года



(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области майор внутренней службы
Бородачев Дмитрий Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Начальник ОНД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области подполковник внутренней службы
Нелин Александр Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

<*> Отметка размещается в правом углу после реализации указанных действий.